



**MAR 79 – 109 - 129**

**DRIVER CONFIGURATION-SETTING  
PROCEDURE**

**PROCEDURA CONFIGURAZIONE  
DRIVER**

**PROCÉDURE DE CONFIGURATION  
DU DRIVER**

## DRIVER CONFIGURATION-SETTING PROCEDURE

1. Replace the Driver cover with the EVD Display and provide power to the machine.
2. Display will show the page 1 of 3 as below



3. Push the "Arrow down" to page 2 of 3



4. Select **REFRIGERANT** and push the Enter Button ↴ then the "Arrows up-down" till the **Refrigerant R744**.
5. Push again ↴ to confirm
6. Always at page 2 of 3, check that **VALVE** is **Carel ExV**




7. Push the "Arrows up-down" to page 3 of 3, select **PROBE S1** and push ↵



8. Push the "Arrows up-down" till select "**ratio.m. 0/45 barg**" then push ↵ again



9. With "Arrows down" go to the next steps and check all connections as shown on display



10. Once on **END CONFIGURATION** display, move with "Arrows up-down" to **YES** and push ↵



11. Push **Prg** Button and with "Arrows up-down" write the **PWD 0066** then push 




12. Select **CONFIGURATION** with "Arrows up-down" and move to the page 5 of 11



13. Select **RELAY CONFIGURATION** and push 



14. Move to **disabled** and confirm by pushing 



15. Push "Esc" to leave the CONFIGURATION/SETTING

16. Select with "Arrows up-down" **REGULATION** and move to page 1 of 9



17. Select **Superheat setpoint** and push 



18. With "Arrows up-down" move to **2.0K** and push ↵



19. Select **Valve opening at start-up** and push ↵

20. With "Arrows up-down" move to **50%** and push ↵


21. With "Arrows up-down" move to page 4 of 9, select **PID integral time** and push ↵



22. With "Arrows up-down" move to **100 s** and push ↵

23. With "Arrows up-down" move to **PID derivative time** and push ↵

24. With "Arrows up-down" move to **5.0 s** and push ↵



25. With "Arrows up-down" go to page 5 of 9, select **LowSH protect. threshold** and push ↵



26. With "Arrows up-down" select **1.0K** and ↵

27. With "Arrows up-down" move to **LowSH protect. integral time** and push ↵

28. With "Arrows up-down" select **10.0 s** and push ↵



29. With "Arrows up-down" go to page 6 of 9, select **LOP protection threshold** and push ↵



30. With "Arrows up-down" move to **-38°C** and push ↵

31. With "Arrows up-down" move to LOP protection integral time and push ↵

32. With "Arrows up-down" move to 5s and push ↵



33. Push "Esc" to leave the REGULATION

## PROCEDURA CONFIGURAZIONE DRIVER

- Sostituire il coperchio di plastica con il display EVD ed alimentare la macchina.
- Il display si accenderà con la videata seguente:





- Premere tasto freccia giù.
- Al punto 2.a /3 selezionare **REFRIGERANT**, premere il tasto ENTER ( $\rightarrow$ ) e tasto giù/su fino ad **R744**, nuovamente ENTER ( $\rightarrow$ ) per confermare il valore impostato.
- Al punto 2.b /3 **VALVE** controllare che sia settato **Carel ExV**



- Al punto 3.a /3 selezionare **PROBE S1**, premere tasto ENTER, frecce su/giù scegliere **ratiom. 0/45 barg** ed ENTER nuovamente



- Scorrere la lista col tasto freccia giù, controllare come da display tutte le connessioni



- Alla domanda **END CONFIGURATION?** Spostarsi su **YES** e premere ENTER



- Premere **PRG**, inserire nella password il numero 0066 e premere ENTER



12. Selezionare REGULATION:



10. Selezionare CONFIGURATION:



11. Al punto 5.b /11 RELAY CONFIGURATION premere ENTER, spostarsi su DISABLED, confermare premendo nuovamente ENTER quindi premere ESC.



13. Al punto 1.a/9 Superheat setpoint, premere ENTER e impostare 2.0 K confermare il valore premendo nuovamente ENTER.


14. Al punto 1.b/9 Valve opening at start-up, premere ENTER e impostare il valore a 50%, confermare il valore premendo ENTER.



15. Al punto 4.b/9 PID integral time, premere ENTER e impostare il valore 100 s confermare con ENTER.

16. Al punto 4.c PID derivate time, premere ENTER e impostare il valore 5 s confermare con ENTER.





17.Al punto 5.a/9 **LowSH protect. threshold**, premere ENTER e impostare il valore 1.0 K confermare con ENTER.

18.Al punto 5.b/9 **LowSH protect. integral time**, premere ENTER e impostare il valore 10 s confermare con ENTER.



19.Al punto 6.a/9 **LOP protection threshold**, premere ENTER e impostare il valore di -38°C, confermare con ENTER.

20.Al punto 6.b/9 **LOP protection integral time**, premere ENTER e impostare il valore di 5 s, confermare con ENTER.



## PROCÉDURE DE CONFIGURATION DU DRIVER

1. Remettre en place le couvercle du driver sur l'écran EVD et mettre la machine sous tension.
2. L'écran affichera la page 1 sur 3 comme montré ci-dessous



3. Appuyer sur la « Flèche bas » pour passer à la page 2 sur 3



4. Sélectionner **REFRIGERANT** et appuyer sur le bouton Entrée puis sur les « Flèches haut/bas » jusqu'à atteindre **Refrigerant R744**.
5. Appuyer à nouveau sur pour confirmer
6. Toujours sur la page 2 sur 3, vérifier que dans la rubrique **VALVE**, **Carel ExV** est sélectionné




7. Appuyer sur les « Flèches haut/bas » pour passer à la page 3 sur 3, sélectionner **PROBE S1** et appuyer sur




8. Appuyer sur les « Flèches haut/bas » jusqu'à sélectionner « **ratiohm. 0/45 barg** » puis appuyer à nouveau sur



9. Avec les « Flèches bas », passer aux étapes suivantes et vérifier tous les raccordements affichés à l'écran



10. Une fois sur l'écran **END CONFIGURATION**, utiliser les « Flèches haut/bas » pour atteindre **YES** et appuyer sur



11. Appuyer sur le bouton **Prg** et, à l'aide des « Flèches haut/bas », saisir **PWD 0066** puis appuyer sur **←**



12. À l'aide des « Flèches haut/bas », sélectionner **CONFIGURATION** et accéder à la page 5 sur 11



13. Sélectionner **RELAY CONFIGURATION** et appuyer sur **←**



14. Atteindre **disabled** et confirmer en appuyant sur **←**



15. Appuyer sur « Esc » pour quitter le mode CONFIGURATION/SETTING

16. À l'aide des « Flèches haut/bas », sélectionner **REGULATION** et accéder à la page 1 sur 9



17. Sélectionner **Superheat setpoint** et appuyer sur **←**



18. À l'aide des « Flèches haut/bas », atteindre **2.0K** et appuyer sur ↵



19. Sélectionner **Valve opening at start-up** et appuyer sur ↵

20. À l'aide des « Flèches haut/bas », atteindre **50%** et appuyer sur ↵


21. À l'aide des « Flèches haut/bas », passer à la page 4 sur 9, sélectionner **PID integral time** et appuyer sur ↵



22. À l'aide des « Flèches haut/bas », atteindre **100 s** et appuyer sur ↵

23. À l'aide des « Flèches haut/bas », atteindre **PID derivative time** et appuyer sur ↵

24. À l'aide des « Flèches haut/bas », atteindre **5.0 s** et appuyer sur ↵



25. À l'aide des « Flèches haut/bas », passer à la page 5 sur 9, sélectionner **LowSH protect. threshold** et appuyer sur ↵



26. À l'aide des « Flèches haut/bas », atteindre **1.0K** et appuyer sur ↵

27. À l'aide des « Flèches haut/bas », atteindre **LowSH protect. integral time** et appuyer sur ↵

28. À l'aide des « Flèches haut/bas », atteindre **10.0 s** et appuyer sur ↵



29. À l'aide des « Flèches haut/bas », passer à la page 6 sur 9, sélectionner **LOP protection threshold** et appuyer sur ↵



30. À l'aide des « Flèches haut/bas », atteindre **-38°C** et appuyer sur ↵

31. À l'aide des « Flèches haut/bas », atteindre **LOP protection integral time** et appuyer sur ↵

32. À l'aide des « Flèches haut/bas », atteindre **5s** et appuyer sur ↵



33. Appuyer sur « Esc » pour quitter le mode REGULATION